

OÜ PANDIVERE VESI



RUUM JA MAASTIK OÜ
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Väike-Ameerika tn 20/2-11, 10129

Lp. Maarja Zingel

Meie 10.09.2025

Tehniliste tingimuste väljastamine Väike-Maarja alevik, Pikk tn 9, Jakob Liivi tn 10 ja 10a kinnistutele.

TEHNILISED TINGIMUSED

Vastavalt Teie poolt esitatud taotlusele, Väike-Maarja aleviku, Pikk tn 9, Jakob Liivi tn 10 ja 10a kinnistutele, vee- ja kanalisatsioonitrassi ühendamiseks ühisveevärgiga, väljastab Pandivere Vesi OÜ tehnilised tingimused:

- Veevajaduse kogus on:
Max päevakogus 4,0 m³/d
- Reovee kanaliseerimise kogus on:
Max päevakogus 4,0 m³/d

Liitumispunktid on välja ehitatud ja joonisel märgistatud (MK-122 veetrassiga ja KT1-132-kanalisatsioonitrassiga) Jakob Liivi 10a tänaval.

Joonis liitumispunktidega lisatud Tehnilistele Tingimustele.

Lugupidamisega,

/allkiri digitaalne/

Gennadi Filippov
OÜ Pandivere Vesi
tegevdirektor
5238101

Pikk 7
46202 Väike-Maarja
Lääne-Virumaa
EESTI

Telefon 326 1536

SEB 10502002110004
SWEDBANK 221037627196
reg nr 10054126